

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI PAESE

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
ZONA ATN 13

ASSEVERAZIONE

Ai sensi della DGR 1572 del 03.09.2013

Committente: Pieffe Costruzioni Snc
via L. Pravato – Paese

Spresiano, 09.03.2016

il geologo



Dr. Jessica Rosso

STUDIO DI GEOLOGIA DR. JESSICA ROSSO
vicolo Barcador, 1 - 31027 Lovadina di Spresiano (TV) - tel 339 2541076

Analizzando la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica redatta dalla sottoscritta, Dr. Geologa Jessica Rosso, redatta in data 05.10.2012 per il Piano Urbanistico Attuativo approvato con delibera della Giunta del Comune di Paese n°119 del 22/07/2013, ed in base alla DGR 1572/2013 si osserva che:

- la DGR 1572/2013 prevede che le varianti agli strumenti urbanistici, tra cui i P.U.A., che non alterino la protezione sismica prevista possono essere accompagnate dalla dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, che in relazione ai contenuti della variante e in base alle norme e alle disposizioni statali e regionali vigenti, non si renda necessaria la valutazione sismica.

Considerato che:

- nel P.U.A. si prevedeva uno sviluppo complessivo massimo di 7500 mc;
- allo stato attuale si è proceduto ad un ridimensionamento del P.U.A. sopracitato; la volumetria complessiva massima è prevista pari a 4600 mc con una relativa riduzione delle altezze previste per gli edifici da realizzarsi all'interno del piano. Tale riduzione fa ritenere che non venga alterata la protezione sismica prevista;
- esaminando lo studio di 1° livello di microzonazione sismica, l'area in oggetto ricade in zona 2004 cioè costituita da materiali granulari fluvioglaciali antichi prevalentemente ghiaiosi in matrice sabbiosa, da moderatamente addensati a sciolti. Sono considerati suoli di tipo B con Vs30 maggiore a 360 m/sec.
- nello studio sopracitato è stata effettuata una misura HVSR nelle vicinanze dell'area in oggetto. La curva H/V si presenta quasi piatta, e inferiore a 2 nell'intervallo da 1 a 20 Hz, quindi non significativa dal punto di vista della microzonazione sismica.

Viste le osservazioni sopracitate e lo studio di microzonazione sismica già effettuato dal Comune, si assevera che in questa fase procedurale non è necessaria un'ulteriore valutazione sismica.

Spresiano, 09.03.2016



Il Geologo

Dr. Jessica Rosso